

条件付公募型プロポーザル方式実施要領等に関する質問への回答一覧

|   | 書類名           | ページ           | 項番              | 項目                  | 質問内容                                                                                                                                                              | 回答内容                                                                                                                    |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 実施要領書         | 2             | 1.6             | 事業者の選定方法            | 選定方法について、「条件付き公募型プロポーザル方式」とされておりますが、「条件」とはどのようなものでしょうか。「2.1以降に記載された条件を応募者が満たすことを条件として」という意味と理解してよろしいでしょうか。                                                        | プロポーザル方式等の実施について公表し、本市入札参加資格有資格者の中から参加条件を付し事業者を募り、その中から選定条件に適合するものを審査し、提案を求める方式をいいます。(大阪狭山市プロポーザル方式等の実施に関する要領第2条第1項第4号) |
| 2 | 実施要領書         | 7             | 3.1             | 各種手続きスケジュール及び方法     | スケジュールについて、応募書類の提出状況、審査の進捗状況等により変更となる場合があるとの記載がありますが、新型コロナウイルス等の感染拡大等による緊急事態宣言の発出や、応募者の業務活動に制限が出る場合も変更(延期)の対象となるでしょうか。                                            | 緊急事態宣言が発出された場合等は、手続きの方法等相談をお受けします。                                                                                      |
| 3 | 実施要領書         | 18            | 6.3             | 6.3.2 提出書類          | 地域貢献に関する提案(様式10-7)について、「本市が実施する催事への参加等」とありますが、具体的な催事名称等をお教えてください。また新型コロナウイルス感染症対策の観点から、屋外であっても全国的にイベント自粛の措置が取られております。本件に関する見通しを合わせてご教示ください。                       | 本市が実施する催事への参加等とは一例であり、地域貢献に関する積極的な提案をしてください。また、本市イベントについては、新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン等に基づくことになります。                            |
| 4 | 様式集           | 8～12<br>18～23 | 様式4-1～5、<br>様式9 | 業務実施実績<br>配置予定技術者調書 | 上記の様式では、実績を証明する資料の添付が必要とされておりますが、本業務のような包括的民間委託の場合は複数の業務で構成されておりますので、共同企業体に参加する複数の構成員が同一の案件の実績を提示する可能性もあります。そのような場合、紙資源の削減の観点から添付する契約書等の書類を共有したいと考えておりますが可能でしょうか。 | 共有することは可能です。                                                                                                            |
| 5 | 要求水準書         | 1             | 2(2)            | 適用範囲                | 適用範囲(2)に「最低限の業務内容を定めるもの」とありますが、記載されている業務以外の業務が追加されることもあるのでしょうか。どのような業務が追加されるのかご教示いただくことは可能でしょうか。追加となる場合の業務費用等は増加されるのでしょうか。                                        | 現在のところ追加業務は考えていません。本業務を実施していく中で追加業務が発生した場合、その費用については本市と協議のうえ決定となります。                                                    |
| 6 | 共同企業体協定書(乙型案) | 6             | 第8条             |                     | 第8条のタイトルが(分担業務委託額)とありますが、8条の条文構成からしますと(分担業務及び委託額)としたほうが分かりやすいと思います。                                                                                               | この様式に限定するものではありません。                                                                                                     |

|    |             |    |            |                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----|-------------|----|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 要求水準書       | 15 | 6          | (2)管渠更生工事⑥             | 建設技術審査証明に係る資料の提出とありますが、具体的にどのような資料を提出すれば良いかご提示をお願いいたします。                                                                                           | 建設技術審査証明(下水道技術)報告書一式です。                                                                                                                             |
| 8  | 要求水準書<br>別紙 | 1  | 2(1)       | 住民対応・<br>事故対応業務⑤       | つまり解消作業において、国道(府道)本管起因の緊急高圧洗浄車対応時の交通誘導員確保ができない場合は、どのような対応をとれば良いでしょうか(国道の交通誘導員は警備検定2級が必須のため)。                                                       | 大阪府公安委員会で示されている路線においては、確保していただくことになります。                                                                                                             |
| 9  | 要求水準書<br>別紙 | 3  | 3(1)②      | 計画的維持管理業務<br>(1)管路清掃業務 | 計画的維持管理業務における管路清掃の数量は100日とされておりますが、作業はとしては1日(約8時間)要するものや数時間で完了するものもあります。1日の基準はどのように考えればよいでしょうか。ご教示ください。                                            | 協会積算資料の標準作業量を目安としています。ただし、清掃箇所毎に過去の実績と照らし合わせて、本市と協議のうえ決定となります。                                                                                      |
| 10 | 要求水準書<br>別紙 | 3  | 3(1)⑤<br>他 | 計画的維持管理業務<br>(1)管路清掃業務 | 交通誘導員について、警察との協議の結果、増員となった場合は増額となるのでしょうか。<br>他の業務においてはいかがでしょうか。                                                                                    | 必要と認めれば増額となります。                                                                                                                                     |
| 11 | 要求水準書<br>別紙 | 15 | (2)        | 表6.1                   | 表6. 1管渠更生工事対象箇所及び予定数量に記載されているφ400mmヒューム管 30.17mと【別図5管渠更生箇所図】の数量が整合していません。又、全体設計書の工事名「天野川第1号汚水幹線管渠更生工事」の設計大要とは、各管径とも数量が整合していません。数量の記載の統一をするべきと思います。 | 表6. 1管渠更生工事対象箇所及び予定数量に記載されているφ400mmヒューム管 30.17mは誤りです。【別図5管渠更生箇所図】の数量 30.13mと読み替えてください。<br>又、全体設計書の工事名「天野川第1号汚水幹線管渠更生工事」の設計大要は、管体延長となっているため、整合しています。 |

|    |             |    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------|----|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 要求水準書<br>別紙 | 15 | 6(3) | 修繕・改築工事<br>(3)修繕・補修工事 | <p>工事内容の一つとして、土砂搬出工が挙げられておりますが、本項の⑨には「発生する廃棄物の処理」とあります。本工事の費用は「土砂」と「産業廃棄物(汚泥)」のどちらで計上されているのでしょうか。</p> <p>以下、本項の関連質問となります。</p> <p>①処分地はどこになるでしょうか(運搬距離はどの程度でしょうか)</p> <p>②搬出車両は吸引車等のバキューム車でしょうか</p> <p>③処分費用について実数清算方式は可能でしょうか</p> <p>④廃棄物の場合は法令等に基づき適正に処分することありますが、処分に際して必要となる乾燥処理やふるいがけ等の処理費用については増額の対象となるでしょうか。</p> <p>⑤産業廃棄物の場合、有機汚泥と無機汚泥のどちらで計上されているでしょうか</p> <p>⑥汚泥の場合の比重はどのように考えているでしょうか</p> | <p>本市積算は、土砂処分で計上しています。</p> <p>①処分地までの運搬距離は、金抜設計書に記載のとおりです。</p> <p>②搬出車両は、金抜設計書に記載のとおりです。</p> <p>③処分費用にかかる土質や数量については、本市と協議のうえ、現場ごとに決定となります。</p> <p>④本市と協議のうえ、必要と認めれば増額となります。</p> <p>⑤産業廃棄物では、計上していません。</p> <p>⑥汚泥として計上していません。</p> |
| 13 | 要求水準書<br>別紙 | 29 |      | 【別紙9】業務移行期間<br>の実施方法等 | <p>(3)④データベース等保管情報の運用方法ですが、独自のシステムを導入する場合ノウハウに係る内容も含まれるため、開示が難しいケースも考えられます。このような場合、実施内容の概要資料等で代用可能と理解してよろしいでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>本市と協議のうえ、ノウハウに係る内容で開示が難しい部分については代用可能とします。</p>                                                                                                                                                                                 |
| 14 | 要求水準書<br>別紙 | 30 |      | 【別紙10】業務指標            | <p>業務指標として、取付管の詰まり等事故発生件数0.002件/箇所/年の考え方(根拠)を教えてください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>本市の過去の実績より、<br/>39(年間最大詰まりの件数)÷20558(市内取付管箇所数)=0.002<br/>となっています。</p>                                                                                                                                                         |
| 15 | 要求水準書<br>別紙 | 30 | 別紙10 | 業務指標                  | <p>参考として表に記載の各指標ですが、%で示されている指標について計算式ならびに用いる数値をご提示ください。<br/>あるいは事業者で任意に設定が可能でしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>あくまでも表に記載されている各指標は参考ですので、本市と協議のうえ任意の設定は可能です。</p>                                                                                                                                                                              |
| 16 | 要求水準書<br>別紙 | 34 | 別紙14 | リスク分担表<br>第三者賠償リスク    | <p>第三者賠償リスクに「施設の維持管理及び工事等、業務履行の不備・未達によるもの」は受託者のリスクとなっておりますが、ここでの業務履行とは「受託者による本業務の履行」という理解で正しいでしょうか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>お見込みのとおりです。</p>                                                                                                                                                                                                               |

|    |              |    |      |                      |                                                                                                   |                                          |
|----|--------------|----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 17 | 要求水準書<br>別紙  | 34 | 別紙14 | リスク分担表<br>不可抗力によるリスク | 不可抗力として災害、天災等とありますが、現在蔓延している新型コロナウイルスについても、今後の感染拡大等の影響で業務の実施が著しく困難になった場合には、不可抗力になるとの認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。                              |
| 18 | 要求水準書<br>別図集 | 1  |      | 別図1定期清掃箇所            | 別図1 定期清掃箇所に調整池箇所が記載されていますが、定期清掃を行う予定があるのでしょうか。予定されているとすると、どのような清掃をお考えでしょうか。                       | 定期清掃を行う予定はあります。高圧洗浄車及び吸引車による清掃作業を考えています。 |
| 19 | 要求水準書<br>別図集 |    |      | 別図2                  | 【別図2 管路点検箇所】とありますが、凡例は「調査箇所」と記載されております。何れが正しいかご教示ください。                                            | 調査箇所は、点検箇所と読み替えてください。                    |