

貯水槽清掃作業に伴う施設点検報告書



清掃場所	大阪狭山市立南第1小学校
清掃月日	
清掃時間	
清掃作業員名	

受水槽	構造	FRP製 (パネル型)
	メーカー・外形寸法	ヒシタンク製 3m× 2m× 3Hm 1基2槽式
	容量	総容量 36 m <sup>3</sup>
	設置年月	S59年 8月
	給水装置	IS ボールタップ 13m/m
	マンホール	FRP製 丸型 600m/m
	タラップ	樹脂製 取付状況：良
	揚水管	鋼管 75m/m
	給水管	鋼管 50m/m

高架水槽	構造	FRP製 (パネル型)
	メーカー・外形寸法	三菱製 1.5m× 2m× 2.5Hm 1基2槽式
	容量	総容量 15 m <sup>3</sup>
	設置年月	S59年 8月
	マンホール	FRP製 丸型 600m/m
	タラップ	樹脂製 取付状況：良
	揚水管	鋼管 125m/m
	給水管	鋼管 50m/m
	溢水管	ビニール管 100m/m

ポンプメーカー・型番	川本製作所 KR5-656-C7.5
------------	--------------------

残留塩素	
使用消毒剤	

点検項目		結果	処置及び状況
貯水槽内部及び外部	貯水槽の漏水の有無及び状況		
	貯水槽外部劣化の有無及び状況		
	貯水槽内部劣化の有無及び状況		
	貯水槽マンホールの錆・割れの有無及び状況		
	貯水槽周りの配管・保温錆・破損の有無及び状況		
	貯水槽架台の錆等の有無及び状況		
	電極箱の錆・破損の有無及び状況		
	電極保持器・電極帯・電極棒の劣化の有無及び状況		
	ボールタップ作用状況		
	防虫網の有無及び状況		
ポンプ室周り	排水会所の破損及び会所よりの水の溢れの有無		
	ポンプ運転時の異常音・振動の有無及び状況		
	ポンプ外観の腐食の有無及び状況 (インバーター型)		
	配管より漏水の有無及び状況		
	配管・保温の錆・破損の有無及び状況		
	チェッキ弁の異常音・腐食の有無及び状況		
確認事項	圧力計・連成計の不良の有無及び状況		
	グラントパッキンの水漏れの有無及び状況		
	ポンプ自動運転・停止及びF号の給水自動停止確認		
	ポンプ室内及び操作盤の照明器具の消灯確認		
	貯水槽並びに屋上出入り口等及びポンプ室の施錠確認		